

MODELLO PI 1 – PIANO DI INTERVENTO

Rif. CEI 11-27:2025-10, Allegato G

Ragione sociale della Ditta o Logo

PIANO DI INTERVENTO n. del

Identificazione impianto o parte di impianto

Tensione di esercizio dell'impianto [V]

Descrizione del lavoroFuori tensione: Sì ☐ No ☐Sotto tensione: Sì ☐ No ☐**Responsabile del lavoro elettrico – RLE**

Sig./ra

Responsabile dell'impianto, designato per la consegna dell'impianto – RI

Sig./ra

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori:

dalle ore del alle ore del

Area occupata dal cantiere:.....
.....

Terre di lavoro: SÌ / NO

Punti di apposizione:

Collegamenti equipotenziali: SÌ / NO

Punti di realizzazione:

Parti in tensione prossime: SÌ / NO

Misure da adottare per parti in tensione prossime:.....
.....**Impedimenti / Calcolo delle distanze:**.....
.....**Attrezzatura e mezzi speciali da utilizzare, DPI:**

.....

N°. operatori

Compiti degli operatori:

.....
.....

Sequenze operative:

.....
.....
.....
.....

NOTE:

.....
.....
.....

Firma

Responsabile del lavoro elettrico – RLE Sig./ra

Note operative Studio Soncini

Per i lavori sotto tensione in Bassa Tensione, il Piano di Intervento deve identificare in modo esplicito l' idoneità richiesta al personale (PES o PAV con idoneità) e le distanze di sicurezza calcolate secondo CEI 11-27:2025-10. Quando applicabile (impianti con elevate correnti di guasto), allegare al PI le valutazioni di rischio Arc Flash e i criteri di scelta dei DPI conseguenti.

Il presente modulo è uno **strumento operativo originale** elaborato da **Studio Soncini** a partire dai contenuti operativi descritti negli **Allegati F e G (informativi, non normativi)** della Norma CEI 11-27:2025-10. Studio Soncini Ingegneria **non distribuisce copie** della Norma CEI 11-27 né suoi estratti integrali: il presente documento è una sintesi operativa e **non sostituisce** la consultazione del testo ufficiale della norma.

Per il testo ufficiale completo acquistare la norma CEI 11-27:2025-10 sul sito **my.ceinorme.it**. L'utente è l'unico responsabile della corretta compilazione, verifica e applicazione del modulo, nonché della sua conformità alla normativa vigente al momento dell'uso. Studio Soncini non si assume alcuna responsabilità per errori, omissioni, uso improprio o conseguenze derivanti dall'utilizzo del documento.

Per consulenza specialistica su sicurezza elettrica e valutazione del rischio elettrico: **www.studiosoncini.it**